

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, इटावा**

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,
जिलाधिकारी
इटावा

विषय :- एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2682/डी0एम0 कैम्प जनरल दिनांक 27-01-2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में पानकुँवर इण्टरनेशनल स्कूल, मानिकपुर मोड़, ग्वालियर बाईपास, इटावा के विद्यालय भवन का इस खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा प्रेषित स्थलीय निरीक्षण कर चेक लिस्ट/जाँच आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्न :- चेक लिस्ट/जाँच आख्या।

पत्रांक 112/54/22

(एस0के0 गौतम)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
इटावा
दिनांक 02/02/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रबन्धक, पानकुँवर इण्टरनेशनल स्कूल, मानिकपुर मोड़, ग्वालियर बाईपास, इटावा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता (प्रथम), निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 इटावा को सूचनार्थ प्रेषित।

Rashmi Yadav
Principal
Paankunwar International School
Manikpur Mod To Gwalior By Pass,
Etawah

MANAGER
Paankunwar International School
Manikpur Mod To Gwalior By Pass
Etawah-206001

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण-खण्ड-1, लो0नि0वि0
इटावा
02/02/2022

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि र सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0 / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

- 1 मान्यता हेतु विद्यालय का नाम - पानकुवा डेर नेशनल स्कूल
- 2 विद्यालय का पूर्ण पता - मानिकपुर मोड ग्वालियर वाराणसी इलाहाबाद
- 3 विकास क्षेत्र का नाम - वसुध
- 4 जॉच रिपोर्ट लगाने की निरीक्षण तिथि - 31/01/2022

Yashwanth

Principals

Principals

Principals

Principals

Principals

क्र0सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जॉच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनबाया गया है?	हाँ (पंजीकृत न0-ETW-062024)
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	AMA द्वारा प्रमाण पत्र नियत है।
3	क्या भवन तीन मंजील से ऊँचा है?	नहीं (Ground Floor)
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	बैनाम के अनुसार कुल 6138 वर्गमीटर
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	पार्किंग की व्यवस्था है।
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	पहुँच मार्ग की चौड़ाई 5000mm है
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारें/छतों में क्रैक है?	नहीं

12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श (न्यूनतम 3.6 मी० (ढंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०))	दो की ऊँचाई 3.40meters
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	विद्यालय भूगल में बना हुआ है
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	लागू नहीं
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकल सिस्टम (Automatic Sprinkler) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेस (First And Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	प्रथम कोटा अकादमी का पाठ है कि समय-2 पर अग्नि बचाव प्रशिक्षण दिया जाता है
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

उपरोक्त चेक लिस्ट के बिन्दुओं की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानक एवं शर्तों के अनुरूप पाया गया है। संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सही बना है जिसे प्रमाणित किया जाता है :

निरीक्षण अधिकारी का नाम :- गौरव जैन

पद का नाम :- सहायक अभियन्ता (CIVIL)

Rashmi Yadav

Dishank

Principal School
Paankurwar International Pass.
Manikpur Noida To Gwalior By
Etawah

Paankurwar International School
Manikpur Noida To Gwalior By Pass
Manikpur Noida To Gwalior By
Etawah

31/01/2022

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो० नि० कि०
एवं माहिर इंटरवा